




济源市丰源电力有限公司
单一来源（品牌）采购专业论证审批表

日期：2023年5月6日

项目名称	济源 2023 年市域用电接网工程		
采购清单	隔离手车、台、1		
情况说明	<p>本项目需增加一个隔离手车，需采购高压隔离手车 1 台（AC10kV, 隔离手车, 小车式, 1250A, 12kA, ）。该隔离手车与前期项目设备有配套关系，不同厂家开关柜设备内部结构、隔离手车机构不同，如果本期工程选用隔离手车厂家与前期工程厂家不一致，会存在以下问题：一是设备性能兼容差异性大，选择不同厂家会造成设备无法正常使用；二是不同厂家设备尺寸、结构特点不同，选择不同设备厂商时，带来严重运维风险。</p>		
依据条款	<p>参考：符合国家《招标投标法实施条例》第九条第四项“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则影响施工或者工程配套要求”情形，可以不进行招标。符合《国家电网有限公司物资计划管理办法》第二十八条中规定的“为了保证采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的”情形，因此选用单一来源采购方式。</p>		
前期合同签约 供应商名称	许继电气股份有限公司	名称变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
(名称变更后)供应商全称	联系人	联系方式	采购预算金额 (万元)
许继电气股份有限公司	吴峰	13526473210	1
审 核	项目经理(负责人)	需求部门分管领导	设计部门
			



户内金属铠装抽出式开关设备

型号 KYN28A-12 标准 GB3906 IEC298

额定电压 10 kV 额定电流 1250 A

额定开断电流 [redacted] kA 额定动稳定电流 [redacted] kA

4S热稳定电流 [redacted] kA 防护等级 IP4X

出厂编号 4000304203-20000

制造年月 2017年05月

开继电气股份有限公司



HUAWEI P30
LEICA TRIPLE CAMERA